



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000402.02.20 от 11.02.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие для устройства полов: ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОНОЛИТ, ГОРИЗОНТ NIVELIR, ГОРИЗОНТ HYDRO, ГОРИЗОНТ УЛЬТРА, ГОРИЗОНТ АРМИРОВАННЫЙ.
Область применения: Для выравнивания полов по литьевой технологии без уплотнения, внутри и
снаружи зданий и сооружений (А-В). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5745-012-46434927-
05 с изменениями № 1-9 "Смеси сухие для устройства полов".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Юнис Сибирь", адрес: 630512, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, н.п. Криводановский
Сельсовет, с. Марусино, ул. Промзона, д. 20 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Юнис Сибирь", адрес: 630512, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, н.п. Криводановский
Сельсовет, с. Марусино, ул. Промзона, д. 20 (Российская Федерация). ОГРН: 1127746578684

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00419 от 06.02.2020 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №77.693 17 от 23.01.2020 г., экспертное заключение
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000315.01.20 от 30.01.2020 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного
лица) уполномоченного органа государства
члена Евразийского экономического союза)



Handwritten signature of E.E. Andreeva

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№0411246



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Отдел радиационной гигиены

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации RA.RU.21НН96

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»

Приказ №2 от 11.01.2019
заведующий отделом РГ А.И. Румянцева

С.Г.Сафонкина



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 77.693 17 от 23 января 2020 г.

1. Код образца (пробы): 17.20.693 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 20/02.12.000052-2 от 13.01.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Юнис Сибирь»

4. Юридический адрес: 630512, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, н.п. Криводановский Сельсовет, с. Марусино, ул. Промзона, д. 20, Россия

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Смеси сухие для устройства полов: ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНОЛИТ, ГОРИЗОНТ NIVELIR, ГОРИЗОНТ HYDRO, ГОРИЗОНТ УЛЬТРА, ГОРИЗОНТ АРМИРОВАННЫЙ (Смесь сухая для устройства полов ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Юнис Сибирь»
630512, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, н.п. Криводановский Сельсовет, с. Марусино, ул. Промзона, д. 20, Россия
страна: Россия

7. Место отбора: ООО «Юнис Сибирь», 630512, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, н.п. Криводановский Сельсовет, с. Марусино, ул. Промзона, д. 20, Россия

8. Время и дата отбора: 10.12.2019

Ф.И.О., должность:

Доставлен в ИЛЦ: 20.01.2020

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Комплекс спектрометрический УСК Гамма Плюс	0619-Б-Г	АБ 0094859 от 30.05.2019	29.05.2020

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников

Протокол № 77.693 17 распечатан 23.01.2020

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

ионизирующего излучения»; «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утверждены решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299, Глава II, Раздел 11, п.12.

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.01.2020 внутрилабораторный номер образца (пробы) 693 - 47 дата начала испытаний 20.01.2020 дата окончания исследований 23.01.2020 15:25					
1	Калий-40(A_{K-40})	Бк/кг	118±24	не нормируется	МИА "Спектр" Св-во об аттестации №40090.0Ж562; ГОСТ 30108-94
2	Радий-226(A_{Ra-226})	Бк/кг	16,0±3,0	не нормируется	МИА "Спектр" Св-во об аттестации №40090.0Ж562; ГОСТ 30108-94
3	Торий-232(A_{Th-232})	Бк/кг	5,1±2,2	не нормируется	МИА "Спектр" Св-во об аттестации №40090.0Ж562; ГОСТ 30108-94
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф)	Бк/кг	33,3±4,7 Бк/кг; 1 класс (Аэфф.м. не более 370 Бк/кг)	не более 370	СанПиН 2.6.1.2800-10
Мнения и толкования: A_i – удельная активность i-го радионуклида $A_{эфф} = A(Ra226) + 1.3 * A(Th232) + 0.09 * A(K40)$, согласно СанПиН 2.6.1.2800-10, ГОСТ 30108-94.					

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола: заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний отдела радиационной гигиены Казаров В. Н.

Заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний отдела радиационной гигиены _____

Казаров В. Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.000315.01.20 Дата 30. 01. 2020 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.000052-2 от 13.01.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 20.01.2020 по 30.01.2020

Место проведения экспертизы: 129626; г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Воробьева С. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный № 2Ц-36-178324 от 25.11.2019г.

Заказчик: ООО "Юнис Сибирь" (ИНН:7730669051, ОГРН:1127746578684)

Адрес: 630512, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, н.п. Криводановский Сельсовет, с. Марусино, ул. Промзона, д. 20 (Россия)

Объект экспертизы: Смеси сухие для устройства полов: ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНОЛИТ, ГОРИЗОНТ NIVELIR, ГОРИЗОНТ HYDRO, ГОРИЗОНТ УЛЬТРА, ГОРИЗОНТ АРМИРОВАННЫЙ

Сведения об изготовителе: ООО "Юнис Сибирь"

Адрес: 630512, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, н.п. Криводановский Сельсовет, с. Марусино, ул. Промзона, д. 20 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5745-012-46434927-05 с изменениями № 1-9 "Смеси сухие для устройства полов"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, протокол исследования, протокол отбора образцов, ТУ 5745-012-46434927-05 с изм. № 1-9, состав, копии этикеток, доверенность, договор аренды, учредительные документы.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой сухие смеси, состоящие из кварцевой муки/песка, цемента, гипса, пластификатора, эфира целлюлозы, добавок.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.693 17 от 23.01.2020 г.

003518

Гигиеническая характеристика продукции:

Удельная эффективная активность (Аэфф.)

природных радионуклидов (Бк/кг):

33,3 ± 4,7

не более 370

и соответствует 1 классу строительных материалов.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: Силикатсодержащей пыли (цемент), Кремний диоксиду кристаллическому (кварц), Кальций сульфат дигидрату.

Область применения: Для выравнивания полов по литевой технологии без уплотнения, внутри и снаружи зданий и сооружений (А-В)

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При применении, транспортировке соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 5745-012-46434927-05 с изм. № 1-9. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)". При применении использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые).

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Заключение: Продукция: Смеси сухие для устройства полов: ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ГОРИЗОНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНОЛИТ, ГОРИЗОНТ NIVELIR, ГОРИЗОНТ HYDRO, ГОРИЗОНТ УЛЬТРА, ГОРИЗОНТ АРМИРОВАННЫЙ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



С. А. Воробьева
Н. В. Завьялов
А. В. Мизгайлов

Воробьева С. А.

Завьялов Н.В.

Мизгайлов А.В.

